

Коментар до картки оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів благоустрою.

1. Пішохідні доріжки

1. Ширина не менше ніж 1,8 м: Проектуйте або реконструюйте доріжки так, щоб забезпечити двосторонній рух осіб, зокрема осіб з інвалідністю на кріслах колісних.
2. Поєднання доріжок на одному рівні, відсутність перешкод: Виключіть бордюри, антипаркувальні елементи, клумби, що заважають руху. Всі перетини мають бути плавними й безперешкодними.
3. Рівне покриття: Використовуйте асфальт, бетон або рівну плитку. Заборонено насипні чи сипучі матеріали.
4. Грунтові доріжки — утрамбовані: Обов'язково ущільніть природне покриття (грунт, щебінь) для забезпечення стійкості руху.
5. Контрастна рельєфна смуга: Уздовж країв доріжки розміщуйте тактильну контрастну смугу з ребристої плитки або аналогічного матеріалу.
6. Наявність стандартних направляючих: Створіть візуальні та тактильні орієнтири (різна текстура покриття, бордюри, газон тощо).
7. Направляюча смуга за відсутності орієнтирів: Викладіть тактильну направляючу смугу по всій довжині маршруту.
8. Безпечні решітки на водостоках: Використовуйте решітки з отвором не більше 1,5 см.
9. З'їзди з тротуарів на переходах: Облаштуйте з'їзди з уклоном не більше 8%. Понижуйте бордюри урівень із проїжджою частиною.
10. Попереджувальні тактильні смуги на переходах: Обов'язкове встановлення попереджувальної тактильної плитки на повну ширину переходу.

2. Відкриті сходи і пандуси

1. Сходи продубльовані пандусами: Пандус має бути паралельним або поруч із сходами.
2. Параметри пандуса: Уклон — до 8%, ширина — від 1,2 м, подвійні поручні з обох боків (на висоті 0,7 і 0,9 м), горизонтальне завершення — 0,3 м.
3. Однаковість сходинок: Всі сходинки в одному марші однакові за розмірами.
4. Одинарні сходинки замінені пандусами: Заборонено поодинокі сходинки — необхідно облаштовувати пандус.
5. Контрастне маркування сходинок: Першу й останню сходинку маркуйте контрастною смугою: горизонтальна площина — не менше 10 см, вертикальна — не менше 5 см.
6. Попереджувальна тактильна смуга: Розміщуйте перед і після кожного сходового маршу.

3. Майданчики для відпочинку

1. Інтервал розміщення — до 100 м: Розміщуйте майданчики на маршрутах кожні 100 м.
2. Розміри та елементи: Довжина — не менше 1,2 м, простір для крісла колісного — щонайменше 0,85 м біля лави, мінімум 1 лави і 2 урни.
3. Відступи від пішохідної доріжки: Від лав і урн до доріжки — мінімум 0,6 м.
4. Лави та урни: 50% лав зі спинками, урни — у контрастних кольорах.

5. Розміщення архітектурних елементів: Не мають перешкоджати проходу, позначені тактильними елементами, з належним освітленням.
6. Простір біля архітектурних елементів: Мінімум 1,5 м у ширину і довжину для маневрування.
7. Інформаційні табло/стенди: Повинні містити візуальну, тактильну та/або аудіоінформацію про розташування об'єктів.
8. Громадські вбиральні: Обов'язкова наявність універсальної kabіни та пеленального столика.
9. Інклюзивні майданчики: У парках/скверах житлових районів встановлюйте загальнодоступні інклюзивні ігрові та спортивні зони.
10. Місця виходу тварин: Позначені та оснащені спеціальними урнами.

4. Велосипедні доріжки (за наявності)

1. Відокремлення від пішохідних шляхів: Влаштовуйте бордюри, газон або інші роздільники між велосипедною та пішохідною зоною.
2. Ширина — від 1,5 м: Забезпечте достатню ширину для безпечного руху велосипедистів.
3. Рівне покриття без перешкод: Використовуйте асфальт або інше рівне покриття, без виступів, бордюрів чи тимчасових споруд.
4. Паркування велосипедів: Облаштуйте велопарковки у зручних і доступних місцях поблизу будівель, з надійними елементами фіксації.