

Коментар до картки оцінки ступеня безбар'єрності готелів

Тротуар перед готелем

1. Ширина не менше 1,8 м: Забезпечити достатню ширину для двостороннього пішохідного руху, зокрема для осіб на кріслах колісних.
2. Рівна поверхня: Поверхня тротуару має бути рівною, без тріщин і вибоїн.
3. Тверде, безфаскове покриття: Використовувати плитку або асфальт, який щільно укладений без щілин, перепадів та нахилених країв.
4. Пониження бордюру: У місцях перетину тротуару з виїздами облаштувати понижений бордюр із плавним переходом.
5. Відсутність перешкод: Забезпечити вільний прохід без рекламних щитів, огорож тощо.
6. Тактильне маркування: Уздовж країв тротуару нанести контрастну тактильну смугу для орієнтації осіб з порушенням зору.

Доступність паркування

1. Паркувальні місця для осіб з інвалідністю: Облаштувати щонайменше одне місце завширшки не менше 3,5 м на відстані до 50 м від входу, з відповідним маркуванням та ознакуванням.

Вхід до готелю

1. Безбар'єрний вхід: Вхід на одному рівні з тротуаром або з пониженням.
2. Пандус: Наявність пандуса з ухилом 3–5°, шириною від 1,2 м, із поручнями з обох боків, неслизькою поверхнею.
3. Контрастне позначення пандуса: Початок і кінець пандуса мають бути тактильно та контрастно позначені.
4. Підйомник: У разі неможливості встановлення пандуса — наявність вертикального підйомника.
5. Сходи при вході: Поверхня не слизька, сходинки однакові, без дефектів.
6. Перила: З обох боків сходів мають бути стабільні поручні.
7. Контрастне маркування сходів: Першу і останню сходинку маркувати за стандартом.
8. Освітлення входу: Забезпечити достатній рівень освітлення з мінімальними тінями.
9. Навіс: Наявність навісу над входом для захисту від опадів.
10. Ширина дверей: Двері завширшки не менше 0,9 м.
11. Відсутність порогів: Пороги відсутні або не вищі 2 см, заокруглені.
12. Автоматичні двері: Вхідні двері відчиняються автоматично.
23. Скляні двері: Контрастне маркування у вигляді смуг на висоті 1–1,5 м.

Зона рецепції

1. Понижена секція рецепції: Висота 74–80 см, вільний простір для колін — не менше 70 см у висоту і 48 см у глибину.
2. Простір біля стійки: Достатньо місця для маневрування крісла колісного.
3. Комунікація для осіб з порушенням слуху: Наприклад, планшети, індукційна петля, паперові форми.

Безбар'єрні номери

1. Наявність номерів: Мінімум один номер повністю пристосований для маломобільних осіб.
2. Простір для маневрування: Вільний простір біля ліжка — не менше $1,5 \times 1,5$ м.
3. Висота меблів: Ліжка, столи, полиці — на висоті зручній для осіб на кріслах колісних.
4. Кнопка виклику: Розташована біля ліжка на висоті до 1,1 м.
5. Доступна ванна кімната: Безпороговий душ, сидіння, поручні, простір для маневрування.
6. Доступна вбиральня: Поручні з обох боків, достатній простір (мін. $1,5 \times 1,5$ м).
7. Рукомийник і дзеркало: На висоті 85 см, під раковину — вільний простір для колін.

Доступність загальних зон

1. Дверні ручки: На висоті 0,85–1,1 м.
2. Вимикачі і розетки: На зручній висоті — 0,4–1,1 м від підлоги.
3. Ліфт: Обов'язковий при 2 поверхах і більше.
4. Параметри ліфта: Ширина входу — не менше 0,9 м, кабіна — $1,1 \times 1,4$ м.
5. Інклюзивні функції ліфта: Звукове сповіщення, кнопки з Брайлем, контрастність.
6. Коридори: Ширина не менше 1,8 м.
7. Двері всередині: Мінімум 0,9 м шириною.
8. Відсутність порогів: Пороги мають бути відсутні або не вищі за 2 см.
9. Сходи в будівлі: Поверхня не слизька, однакові сходинки.
10. Перила: По обидва боки, стабільні.
11. Контрастне маркування: Перша і остання сходинка позначені за стандартом.

Інформаційна доступність

1. Показчики: Контрастний шрифт без зарубок, великі літери.
2. Шрифт Брайля: На табличках з назвою приміщень.

Інклюзивність

1. Допуск із тваринами-помічниками: Доступність для осіб із собаками-поводирями.
2. Комунікація персоналу: Персонал має проходити навчання з коректної взаємодії з людьми з інвалідністю.

Укриття

1. Доступний пандус: Уклон не більше 8%, ширина — не менше 1,2 м.
2. Доступна вбиральня в укритті: Має елементи універсальної доступності для всіх користувачів.